

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02259

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0014026

Закрытое акционерное общество "АВС Фарбен" (ЗАО "АВС Фарбен").

Адрес: 396689, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379. Телефон: 84733003630. Факс: 84733003630.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "АВС Фарбен" (ЗАО "АВС Фарбен").

Адрес: 396689, РОССИЯ, Воронежская область, Ольховатский район, поселок Бугаевка, улица Ломоносова, дом 84. ОГРН: 1023601232379. Телефон: 84733003630. Факс: 84733003630.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").

Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Эмаль алкидно-уретановая для бетонных полов т.м.

«Фарбитекс ПРОФИ», нанесенная на негоряемое основание с расходом 150 г/м², выпускаемая по СТО 2312-017-47800877-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1272

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3208 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0012340.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 640-С/ТР-16 от 28.09.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01252 от 30.05.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.10.2016

по 04.10.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.02259

(обязательная сертификация)

№ 0012340

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2
ГОСТ 30402-96.	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97.	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

_____ *[Signature]* _____
ПОДПИСЬ
_____ *[Signature]* _____
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия